



BARAK PENGUNGSIAN KEPUHARJO YANG RAMAH DISABILITAS

Yayasan CIQAL dengan dukungan Program CLIP IDEAKSI melakukan audit aksesibilitas di bulan Januari 2023 untuk melihat seberapa aksesibel barak pengungsian di Balai Kalurahan Kepuharjo, Cangkringan, Sleman, demi akomodasi yang layak bagi semua orang dengan *reviewer* dari:

4 orang Penyandang Disabilitas

- 1 orang** Disabilitas Sensorik
- 3 orang** Disabilitas Fisik dengan tingkat berat-ringan yang berbeda
- 2 orang** perwakilan destana
- 2 orang** dari PKK
- 2 orang** perwakilan padukuhan

Peta Lokasi Kalurahan Kepuharjo dan Wukirsari



Halaman



- Belum ada pagar halaman
- Masih ada saluran air yang belum tertutup dan beberapa bagian jalan tidak rata
- Tempat parkir Disabilitas belum tersedia
- Rambu petunjuk yang disesuaikan dengan ragam Disabilitas belum tersedia
- Penerangan masih dipasang di beberapa tempat strategis saja

Bangunan Utama

- Pintu belum sepenuhnya memenuhi kriteria desain universal
- Belum ada jalur landai (*ramp*) yang disediakan
- Belum ada tempat khusus untuk Disabilitas
- Rambu/papan informasi belum tersedia
- Pemilihan bahan bangunan perlu lebih mempertimbangkan keamanan Penyandang Disabilitas, misalnya keramik yang tidak licin



Toilet



- Toilet masih belum aksesibel untuk Disabilitas (pintu, model, keran, fasilitas)
- Lokasi toilet masih jauh
- Pemilihan bahan bangunan
- Tata letak pembuatan toilet bagian dalam (ruangan sempit untuk manuver)

Rekomendasi

- 1 Memelihara barak sebagai salah satu bentuk mitigasi bencana
- 2 Merenovasi barak pengungsian agar lebih ramah Disabilitas
- 3 Berkoordinasi dan bersinergi dengan jaringan kebencanaan
- 4 Melibatkan Disabilitas dalam perbaikan
- 5 Menggunakan anggaran desa dalam pemeliharaan barak pengungsian

